



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/7664**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Condotta per il controllo dei fumi / Smoke control duct section Mod. TERMA SMOKE CONTROL MULTI (TSC MULTI)

impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

TERMA ENERGIA SRL

Via Rosolino Pilo, 75 - 20013 MAGENTA (MI) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Magna - 20013 MAGENTA (MI) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 12101-7:2011

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione. constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **08/11/2024** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on **08/11/2024** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 08/11/2024

Rev.0



Carlo Dassi

B.A. Prodotto/Product

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/7664

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Condotta per il controllo dei fumi / Smoke control duct section
Mod. TERMA SMOKE CONTROL MULTI (TSC MULTI)

Descrizione prodotto <i>Product description</i>	condotta di estrazione del fumo multicomparto a sezione rettangolare fabbricata in lastre Promatect-L500 <i>multi compartment smoke extraction duct with rectangular section made of Promatect-L500 boards</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	$\leq W 1250 \times H 1000$ mm (senza rinforzi / <i>without stiffeners</i>) $\leq W 2300 \times H 850$ mm (con rinforzi / <i>with stiffeners</i>) $\leq W 1955 \times H 1000$ mm (con rinforzi / <i>with stiffeners</i>)
Spessore lastra <i>Board thickness</i>	50 mm
Elementi di sospensione <i>Suspending elements</i>	La condotta è sostenuta da un sistema sospensione con passo 1200 mm <i>The duct is sustained by a system of suspending elements with interaxis 1200 mm</i>
Installazione <i>Installation</i>	verticale / orizzontale <i>vertical / horizontal</i>

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazioni <i>Performances</i>
4.1.2 Resistenza al fuoco: <i>4.1.2 Fire resistance:</i>	El 120 (v_e-h_o) S1500 multi

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di classificazione:
The test results and the product characteristics are included in the following Classification Reports:

n. FIRES-FR-238-11-AUNE2 del / *dated* 12/12/2011
 nn. FIRES-FR-057-06-AUNE2, FIRES-FR-058-06-AUNE2 del / *dated* 23/06/2006
 n. FIRES-FR-070-06-AUNE2 del / *dated* 17/07/2006 - n. FIRES-FR-120-06-AUNE del / *dated* 10/05/2011
 n. FIRES-FR-255-11-AUNE3 del / *dated* 17/01/2012 - n. 3621/962/08 del / *dated* 15/05/2008
 n. LP03-1401-14-Z00NP-e del / *dated* 11/02/2015 - n. LP04-1401-14-Z00NP-e del / *dated* 17/02/2015
 n. LPP01-1154.13.Z00NP.2 del / *dated* 17/09/2013
 nn. 2623/1/21/Z00NZP/ENG, 2623/2/21/Z00NZP/ENG del / *dated* 23/11/2021

Bollate, 08/11/2024
 Rev.0

Carlo Dassi
 B.A. Prodotto/Product